

— - projektowana instalacja gazowa wewnętrzna [St b/s], instalacje prowadzić w przestrzeniu sufitu podwieszanego

UWAGA: Przejścia instalacji przez przegrody ogniochronne stanowiące przegrody przeciwpożarowe zabezpieczyć systemowymi rozwiązaniami np. firmy Hilti. Przepusty instalacji wykonać w klasie ogniowej równej klasie ogniowej danej przegrody. Wszelkie przejścia instalacji przechodzących przez przegrody oddzielające strefy pożarowe należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie atesty odporności ogniowej.

TEMAT	Projekt techniczny rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola Zduńska Wola Henryków, dz. nr ew. 26/12, 190	nr rysunku S4
RYSUNEK	Rzut przyziemia - instalacja gazowa	skala 1:100
INWESTOR	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 12	
projektant: mgr inż. Jacek Pluskota	nr uprawnień LOD/2096/PWOS/13	podpis
sprawdził: mgr inż. Marcin Pankowski	nr uprawnień LOD/0819/PWOS/07	podpis
		data X - 2022